PRASA OSADÓW
8℃
1650W
L=1050m3/h

MAG POLIELETROLITU
i WAPNA
8℃
210W

MAG1
8℃
680W

MAG2 wapno
8℃
480W

Pomieszczenie ZSP
8℃
3900W
L=3000m3/h

Pom. socjalne
20℃
1030W

Szatnia
czysta

Szatnia
brudna
24℃
750W

Korytarz

WC
25℃
280W

Korytarz

Pom. rozdzielnicy
głównej
8℃
970W

Pom.agregatu
8℃
1030W

SAU 200I B3

SPS1

SPS3

odpływ skroplin zasyfonować
i połączyć do odpływu z
umywalki

650W

−0,90=159,50

+−0,00=160,40

−0,68=159,72

−5,06=155,34

+−0,00

rzędna spodu −10,00m

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczanska 128-134, 90-527 Łódz

Nr umowy:

Nazwa opracowania: PROJEKT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH gm. STRYKÓW Bratoszewice, dz.nr 587/13, 587/31		Branża: Wentylacja +CO	Faza: P.B.
Tytuł rysunku: RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WENTYLACJI I C.O		Skala: 1:50	Data: 12.2010r
Projektował: mgr inż. Katarzyna Krzak	Nr uprawnień: 182/91/WML		Nr rysunku: 1/W
Opracował: mgr inż. Katarzyna Krzak	182/91/WML		
Sprawdził: mgr inż. Katarzyna Matuszewska-Turniak	Nr uprawnień: LOD/0894/POOS/08		