



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 30.01.2015 r.

IZP.271.10.2014

Dotyczy przetargu na zadanie pn: „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku”

Przekazujemy Państwu pytania i odpowiedzi na zadane pytania:

1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotycząca warstw konstrukcyjnych w mieszankach mineralno – asfaltowych opiera się na Wytycznych Technicznych WT-2 2008, które to zostały zastąpione Wytycznymi Technicznymi WT-2 2010. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2 2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno – asfaltowych?
2. Proszę o podanie kategorii obciążenia ruchem dla poszczególnych dróg podanych w przedmiarach, ponieważ w dokumentacji projektowej brakuje tej informacji.

Odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Recepty mieszanek mineralno – asfaltowych należy opracować na podstawie WT-2 2010.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Dla dróg powiatowych KR 2, dla dróg gminnych KR 1

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Zamówień Publicznych i Infrastruktury
mgr Grażyna Poczynska