



- projektowana oprawa ROSA URSA I LED48



- połączenie ist. obwodów oświetleniowych do proj. YAKY 4x25mm2



- słup istniejący



sł. 1-
sł. 5 - słup projektowany CS60-70/3 7m Kromiss-Bis
z projektowanymi oprawami typu ROSA URSA I LED48 - 5szt.



- projektowany ogranicznik przepięć - 1szt.



- projektowana kablowa oświetleniowa linia kablowa YAKY 4x25mm2 +FeZn 25x4 - 210m

Inwestor:			GMINA STRYKÓW 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27		Skala:
Treść opracowania:			Budowa oświetlenia ulicy Dojazdowej w Strykowie, Dz. nr ew. 33		Nr opracowania
Treść rysunku:			Schemat ideowy		Nr rys: 1
Opracował: mgr inż. Artur Czubak			podpis:	data: styczeń 2014	upr:
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec			podpis:	data: styczeń 2014	upr: 18/94/WŁ