

LEGENDA:

- zakres PB bez zmian
- projektowana po nowej trasie kablowa oświetleniowa typu YAKY 4x35/4x25mm2
- projektowane na nowych stanowiskach słupy z jedną oprawą
- projektowane oprawy OUSb ze źródłem SHP-T 70W
- projektowane oprawy typu TECEO 1 5102 32LED 51W (dz. nr ew. 64/2 i 113/2)

UWAGI:

Etapowanie inwestycji:
ETAP I - oprawy nr 1-19
ETAP II - oprawy nr 20 - 63

Inwestor: GMINA STRYKÓW, 95-010 Stryków ul. T. Kościuszki 27			
Treść opracowania: Plan budowy oświetlenia ulicznego w m. Michałówek			Skala:
Treść rysunku: **Schemat ideowy – AKTUALIZACJA 2014 (projekt zamienny)**			Nr opracowania / Nr rys:
Opracował: mgr inż. Artur Czubak	podpis:	data: styczeń 2014	upr:
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	podpis:	data: styczeń 2014	upr: